

АКТ
Проверки первичных средств пожаротушения

с.Леуши

19 декабря 2016 г.

Объект: МКОУ Леушинская СОШ, ул. Волгоградская, д.55

Комиссия в составе:

Председатель: А.А.Суязова-заместитель директора по АХР

члены комиссии:

Е.П. Зоричева-заместитель директора по ВР

А.С. Каравасев –преподаватель-организатор ОБЖ

К.А. Лукина -инженер

Н.В. Усынин - электромонтер

Во исполнении приказа директора школы от 19 декабря 2016 года № 410-од «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников», провели осмотр первичных средств пожаротушения.

Вывод:

-в школе 51 огнетушителей все в исправном состоянии,

-15 пожарных кранов - контрольное опробование, испытание и проверка работоспособности системы пожарных кранов проводилась 09.04.2016г.

-3 пожарных водоема на 50 метров кубических – водоемы водой заполнены, таблички в наличии.

- в кабинетах химии, биологии, физики, ОБЖ, информатики имеются ящики с песком.

Председатель комиссии:

А.А. Суязова  заместитель директора по АХР

члены комиссии:

Е.П. Зоричева  заместитель директора по ВР

А.С. Каравасев  преподаватель-организатор ОБЖ

К.А. Лукина  инженер

Н.В. Усынин  электромонтер